

Информация по установленным ШГБ по городу Шымкент

п/п №	№ ПГБ	На балансе КТГА или ЖКХ	Адрес сооружения	Вх. давл. газа	Тип регулятора	пропускная способность, м3/час	факт. загруженность, м3/час
1	113	КТГА	ул.Шардара	3,2	РДГ 80	7850	1270
2	23	КТГА	ул.Курманбекова	2,1	РДГ 150	9850	8330
3	128	КТГА	ул. Интернациональная	2,2	РДГ 80	4500	4275
4	27	КТГА	ул.Кремлевская	2,2	РДГ 80	4500	4300
5	16	КТГА	ул.Уркумбаева	2,2	РДГ 80	4500	90
6	34	КТГА	м-он 4	2,2	РДГ 80	4500	3700
7	14	КТГА	ул.Казиева	2,2	РДГ 80	4500	7095
8	118	КТГА	ул.Жандосова	2,2	РДГ 150	9850	9357
9	110	КТГА	ул.Байдибек би	2,5	РДГ 80	4500	2845
10	Кайтпас-2	ЖКХ	Алма-атинская трасса	4,5	РДГ 150	17250	16650
11	Асар	ЖКХ	Алма-атинская трасса	4,8	РДГ 150	17250	11530
12	Шым сити	ЖКХ	Алма-атинская трасса	4,7	РДГ 150	17250	12001
13	135	КТГА	м-он 21	2,8	РДГ 80	4500	4420
14	10	КТГА	ул.Партизанская	3,2	РДГ 80	7850	5005
15	46	КТГА	ул.Дачная	3,2	РДГ 80	7850	6465
16	133	КТГА	ул.Жас Казак	3,2	РДГ 80	7850	7245
17	126	КТГА	пос.Лесхоз	3,4	РДГ 80	7850	7457
18	127	КТГА	ул.Ташкентская	3,2	РДГ 80	7850	6420
19	8	КТГА	ул.Быковского	2,5	РДГ 80	4500	4360
20	132	КТГА	ул.Голе-би	2,7	РДГ 80	4500	4369
21	55	КТГА	пос.Карабастау	4,5	РДГ 80	7850	5828
22	55а	КТГА	пос.Карабастау	4,5	РДГ 80	7850	5257
23	50	КТГА	Шаршара	6	РДП-200 в	51290	головной
24	48	КТГА	ул. А. Оразбаева	3,8	РДГ 80	7850	952
25	49	КТГА	ул. Алатау	3,8	РДГ 80	7850	7423
26	15	КТГА	мон-н Азат	3,8	РДГ 80	7850	7521
27	6	КТГА	ул.Палова	4	РДГ 150	17250	8355
28	124	КТГА	ул.Щорса	4	РДГ 80	7850	7368
29	123	КТГА	мик-н 11	3,8	РДГ 150	17250	5926
30	121	КТГА	ул.Баумана	3,8	РДГ 80	7850	3010
31	31	ЖКХ	ул.Аргынбекова	4,5	РДБК 100	6700	6040
32	45	КТГА	ул.Ж.Жолы (Тассай)	3,8	РДГ 80	7850	4656
33	32	ЖКХ	ул.Еримбетова	4,5	РДГ 80В/80Н	7850	7624
34	АДЦ-1	ЖКХ	пр.Назарбаева	4	РДБК 100	6700	6365
35	АДЦ-2	ЖКХ	пр.Назарбаева	2,2	РДБК 50	1816	1632
36	АДЦ-3	ЖКХ	пр.Назарбаева	2,2	РДБК 50	1816	1725
37	119	КТГА	ул. Жандосова	3,8	РДГ 150	17250	8650
38	120	КТГА	ул. Тажибаева	3,8	РДГ 150	17250	10614
39	125	КТГА	ул. Диваева	3,8	РДГ 150	17250	6139
40	122	КТГА	ул.Байдибек би	4	РДГ 150	17250	4410
41	51	КТГА	кольцо Бозарык	4	РДГ-200	51290	закольцовка
42	24	КТГА	ул.Байдибек би	3,8	РДГ 100	15380	5645
43	42	КТГА	м-н Сауле	2,5	РДГ-80	4500	4329
44	130	КТГА	м-н Сауле	5,5	РДП-200В	51290	головной
45	35	КТГА	ул.Бахытты	2,5	РДГ-150	9850	9357
46	22	КТГА	ул.Строительная	2,5	РДГ-50	2200	2090
47	Акжар	ЖКХ	п.Акжар	2,2	РДГ-80	4500	3400
48	26	КТГА	ул.Б.Сатарханова	3	РДГ-150	9850	6765
49	131	КТГА	ул.Б.Сатарханова	2,5	РДГ-80	4500	4269
50	11	КТГА	пр.Республики	2,5	РДГ-80	4500	3492
51	134	КТГА	ул.Ламоносова	2,5	РДГ-150	9850	6670
52	7	КТГА	пр.Абая	2,5	РДГ-80	4500	4276
53	129	КТГА	ул.М.Сибирика	2,5	РДГ-80	4500	4238
54	3п	КТГА	ул.Спатаева	3,2	РДГ-150	17250	15644
55	6п	КТГА	ул.С.Ерубаева	3,4	РДГ-80	7850	4342
56	115	КТГА	ул.Махмудова	4,5	РДГ-80	7850	4855
57	117	КТГА	ул.Ермат ата	4,7	РДГ-80	7850	5538
58	116	КТГА	ул.Бабыра	3,2	РДГ-150	17250	10140
59	ПГБ-Курсай-2	ЖКХ	Алма-атинская трасса	2,5	РДГ-50	2200	2030
60	142	ЖКХ	мкр. Бозарык	3,8	РДГ-100	15380	4030
61	157	ЖКХ	мкр. Бозарык	3,8	РДГ-100	15380	3100
62	158	ЖКХ	мкр. Бозарык	3,8	РДГ-100	15380	2300
63	101	ЖКХ	ул.Юсупова	4,4	РДГ-50	3800	3690
64	Ынтымак-2	ЖКХ	ул.Жесказган	3,8	РДГ-50	3800	2306
65	5	КТГА	п Лесхоз	4,3	РДП-200В	51290	23799
66	1	ЖКХ	село Ынтымак	1,8	РДГ-50В	2200	548
67	1	ЖКХ	село Уялы жар	1,8	РДГ-50В	2200	2112
68	1	КТГА	м-но Сауле	4	РДГ-200	51290	головной

Директор ШПФ АО КТГА

Исмаилов С.С.



Информация по установленным ГРП по городу Шымкент

п/п. №	№ ГРП	На балансе КТГА или ЖКХ	Адрес сооружения	Зимний режим (кг/см)	Тип регулятора	пропускная способность, м3/час	факт. загружен ность, м3/час
				Вх. давл. газа			
1	27	КТГА	ул.Кремлевская	4,5	РДГ-80	7850	
2	29	КТГА	м-он Спортивный	1,5	РДУК-100	5672	3630
3	4	КТГА	ул. Уркумбаева	1,5	РДУК-200	21000	19950
4	21	КТГА	м-он 21	2,8	РДУК-200	21000	9900
5	41	КТГА	п.ХФЗ	3,2	РДУК-100	13400	1080
6	2	КТГА	ул.Туркестанская	2,4	РДУК-200	21000	18294
7	17	КТГА	ул.Толе-би	2,4	РДУК-100	21000	5760
8	32	КТГА	мкр. Север	4,5	РДГ-80	7850	4347
9	43	КТГА	ул. Турысова	1,7	РДУК-100	5672	180
10	12	КТГА	ул. Сухэ батор	1,8	РДУК-200	21000	16200
11	18	КТГА	ул.Еримбетова 50	1,8	РДУК-100	5672	5389
12	9	КТГА	мкр. 11	3,5	РДУК-200	38000	закольцовка
13	37	КТГА	ул.Ж.Жолы	4,5	РДУК-100	13400	12730
14	45	КТГА	ул.Ж.Жолы	4,5	РДУК-200	38000	14475
15	11 с/д	КТГА	пр.Республики	3,5	РДУК-200	38000	закольцовка
16	19	КТГА	м-он Восток	2,2	РДУК-200	21000	16038
17	30	КТГА	ул.Байтурсынова	2	РД-50	2200	1926
18	57	КТГА	пр.Астана	4	РДУК-150	17250	14478
19	24	КТГА	ул.Байдібек би	4	РДУК-150	17250	7074
20	11 н/д	КТГА	пр.Республики	2,5	РДУК-200	21000	19482
21	20	КТГА	ул.Матросова	2,5	РДУК-100	21000	1086
22	25	КТГА	т Шоссе	4,5	РДУК-200	38000	6225
23	1к	КТГА	село Кайнар	1,9	РДУК-200	21000	3294
24	2к	КТГА	село Кайнар	1,5	РДУК-100	21000	490
25	3к	КТГА	село Кайнар	1,5	РДУК-100	21000	1024
26	3/1	КТГА	село Кайнар	1,5	РДУК-100	21000	545
27	2м	КТГА	ж.м. Игилик	1,3	РДУК-100	21000	1400
28	3м	КТГА	ж.м. Жанаталал	1,3	РДУК-100	21000	1373
29	4м	КТГА	ж.м. Кызылжар	1,3	РДУК-100	21000	1232
30	4к	КТГА	село Кайнар	1,5	РДУК-100	21000	479
31	1Б	КТГА	ст. Бадам	0,8	РДУК-100	4400	1176
32	4/1	КТГА	село Кайнар	1,5	РДУК-100	21000	535
33	4п	КТГА	Тур.Экспедиция	3	РДГ-50	2200	1987
34	5п	КТГА	Т.Шоссе	3	РДГ-50	2200	229
35	С-2	КТГА	ул.Отегенова	4,5	РДГ-80	7850	7560
36	36	ЖКХ	пр.Астана	2,2	РДГ-80	4500	4125
37	С-1	КТГА	ул. Казиева	4,5	РДГ 80	7850	7623
38	Вых на пром зону 5	КТГА	пос Лесхоз	5,5	РДУК-200	38000	головной

Директор ШПФ АО «КТГА»

Исмаилов С.С.



Исп.: г.д. спец. ПТО Балабаса А.
39-48-54 вн. тел.: 2627

Информация по установленным ГРУ по городу Шымкент

п/п №	№ ГРУ	На балансе КТПА или ЖКСХ	Адрес сооружения	Зимний режим (кг/см	Тип регулятора	пропускная способность, м3/час	факт. загружен ность, м3/час
				Вх. давл. газа			
1	ГРУ Самал-2	ЖКСХ	ул. Казиева	5	РДБК 100	13400	228
2	40	ЖКСХ	ул. Монке би	5	РДУК 100	13400	240
3	56	ЖКСХ	мкр. Тулпар	5	РДУК 100	13400	630
4	Кик-1	ЖКСХ	ул. Толеметова	5	РДБК 50В	3178	1620
5	Кик-2	ЖКСХ	ул. Толеметова	1,3	РДБК 50Н	1816	236
6	Полиция	ЖКСХ	ул. Толеметова	5	РДБК 50В	3178	1278
7	VIP городок ЭРИСТАЙЛ Казахстан	ЖКСХ	мкр. Тулпар	5	РДБК 1П	13400	1056
8	Асар-50	ЖКСХ	мкр. Асар	4,5	РДБК 1В	13400	2730
9	Достык-105	ЖКСХ	Алма-атинская трасса	5	РДБК 1В	13400	4300
10	13г	КТПА	ж.м. Жулдыз	1,5	РДУК-100	5672	3224
11	2ж	КТПА	ж.м. Жулдыз	1,5	РДУК-100	5672	1755
12	118	ЖКСХ	мкр. Шанырак	6	РДГ-50	3800	1116
13	Самал-3	ЖКСХ	Алма-атинская трасса	3,7	РДГ-150	17250	10265
14	Курсай-1	ЖКСХ	Алма-атинская трасса	2,4	РДГ-80	4500	4025
15	Акжар	ЖКСХ	Алма-атинская трасса	5,5	РДГ-80	7850	3491
16	К.Маркса	ЖКСХ	Алма-атинская трасса	2,5	РДСК-50	1816	320
17	Достык-104	ЖКСХ	Алма-атинская трасса	3,7	РДГ-100	15380	10840
18	Акниет	ЖКСХ	Алма-атинская трасса	3,8	РДГ-50	3800	3590
19	25,1	КТПА	ул. Ташпулатова	3,2	РДБК-100	6700	6365
20	25	КТПА	Т.Шоссе	3,6	РДГ-100	15380	14611
21	Жана турлан	ЖКСХ	Дачная	3,8	РДГ-50	3800	260
22	Северо запад	ЖКСХ	ул. Юсупова	4,4	РДГ-100	15380	9623
23	ГРУ-114	ЖКСХ	мкр. Шалагаг -2	4,5	РДБК-100	6700	4422
24	ГРУ-115	ЖКСХ	проспект Назарбаева	4,5	РДБК-100	13400	12730
25	ГРУ-116	ЖКСХ	проспект Назарбаева	4,5	РДБК-100	6700	3500
26	ГРУ-51	КТПА	мкр. Шалагаг-1	4,5	РДГ-80	7850	740
27	ГРУ-10	КТПА	ж.м. Мартобе	3,5	РДУК-100	13400	2020
28	ГРУ-13	КТПА	ж.м. Тассай	3,5	РДУК-100	13400	3060
29	ГРУ-19	КТПА	ж.м. Достык	3,5	РДУК-100	13400	3615
30	ГРУ-Акбар	КТПА	ул. Толеби	2,8	РДУК-100	5672	120
31	ГРУ-43		ул. Турысова б/н	1,8	РДУК-50	1816	186
32	ГРУ-17	ЖКСХ	ж.м. Таскен	4	РДУК-150	17250	10000
33	Кызыл жар ГРУ-103	ЖКСХ	ул.Ермаг ата	4,4	РДГ-100	15380	9980
34	157	ЖКСХ	Бозарык	3,9	РДГ-80	7850	3500

Директор ШПФ АО "КЭГА"

Исмаилов С.С.

Исп.: гл. спец. ПТО Балабаска А.
39-48-54 вн. тел.: 2627

